


CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI[®]
CERT

Certificato numero / Certificate number

DE/3551

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova/Referring to Test Reports

nn. 0483/DC/REA/10_1, 0483/DC/REA/10_2, 0483/DC/REA/10_3, 0483/DC/REA/10_4, 0483/DC/REA/10_5 del/dated 09/07/2010
nn. 0655/DC/REA/12_1, 0655/DC/REA/12_2 del/dated 09/11/2012 - 0793/DC/REA/12 del/dated 21/12/2012

si dichiara che la Società/we declare that the Company

D.K.Z. SRL

Via dell'Artigianato, 18 - 38037 PREDAZZO (TN) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/has requested on the specimens named

PAVIMENTI IN LEGNO TRE STRATI NON COLORATI D.K.Z.

le Prove Iniziali di Tipo (ITT) secondo la norma EN 14342:2005+A1:2008, in conformità ai punti richiesti dal Produttore, indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo la procedura del Sistema di Attestazione 3 (tre) - Allegato V del REGOLAMENTO (UE) n. 305/2011

the Initial Type Testing according to EN 14342:2005+A1:2008 in compliance with the points required by the Manufacturer, included in Annex A of this certificate, according to the procedure of Attestation of Conformity System 3 (three) - Annex V REGULATION (EU) n. 305/2011

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

06/03/2010

Prima emissione
First issue

13/12/2015

Ultima emissione
Latest issue

05/03/2020

Scadenza
Expiring

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

DE/3551

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

PAVIMENTI IN LEGNO TRE STRATI NON COLORATI D.K.Z.

In base alle Prove di Iniziali di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:
 According to the Initial Type Testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto/ Product characteristics:

Parquet multistrato con strato superiore in legno naturale, strato intermedio e strato inferiore in legno di conifera / *Prefinished parquet with natural wood upper layer, coniferous wood intermediate and lower layer*

Specie Legnose: Acacia, Acero, Ciliegio, Faggio, Frassino, Larice, Noce, Olmo, Rovere, Teak.

Wood species: *Thorn tree, Maple, Cherry, Beech, Ash-wood, Larch, Walnut, Elm, Oak, Teak.*

Colore: Tutti quelli previsti a catalogo.

Colour: *all those in the catalogue.*

Finiture: "Luci di Fiemme", "Fiemme Antica", "Mani di Fiemme", "Fior di Fiemme", "Boschi di Fiemme", "Fuoriserie"
finishing: "Luci di Fiemme", "Fiemme Antica", "Mani di Fiemme", "Fior di Fiemme", "Boschi di Fiemme", "Fuoriserie"

Supporto/ Backing: Strato di Legno di Conifera/*Coniferous Layer* e Strato di Legno di Latifoglia/*Hardwood Layer*

Peso per unità di superficie/ Mass area unit: da/ *from* 8000 g/m² a/ *to* 11900 g/m²

Spessore/ Thickness: da/ *from* 13 mm a/ *to* 21 mm

Spessore massello/ Wood thickness: 4 mm ± 10%

Risultati / Results:

5.1 Reazione al fuoco / Reaction to fire: **C_{fi} s1**

Impiego/End use: appoggiato su sottofondo a sua volta appoggiato su supporto incombustibile.
 appoggiato o incollato su supporto incombustibile
loose laid on underlay itself loose laid on non combustible substrate.
loose laid or glued on non combustible substrate

5.2 Rilascio di formaldeide / Release of formaldehyde: **E1**

Ritardanti di fiamma/ Fire retardants: assenti/ *none*

06/03/2010

 Prima emissione
First issue

13/12/2015

 Ultima emissione
Latest issue

05/03/2020

 Scadenza
Expiring